



- Ochranným pospojováním dle ČSN 33 2000-4-41 ed2
- základní ochrana je zajištěna základní izolací mezi živými a neživými částmi
 - ochrana při poruše je zajištěna automatickým odpojením od zdroje
 - doplňková ochrana je doplňující ochranné pospojení

Přístroje upvenit do řad na lišty DIN a zakrýt typovým krycím panelem.
 Neobsazené pozice v krycím panelu zakrýt modulovými zásepky.
 Značení přístroje a svorkovnic dodržet dle dokumentace.

Vypracoval: Ing. Martin Feč	Koordinátor: Michal Spěvák	Zodp.projektant: Martin Feč	Č. zakázky: ETI-003-2023
Výrobce: ETI Elektroelement s.r.o. P3 Logistics Parks, Budova F Paceřická 2773 19300 Praha - Horní Počernice			Datum: 03/2023
Obsah: Rozváděč nízkého napětí RFVE DC2-2 T12			Formát: 1xA4
			Výkres: RFVE 02
			